



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Маркса, д. 121, г. Ульяновск, 432011
телефон: (8-8422) 42-64-01 Факс (8-8422) 42-64-27
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071
тел/факс 42-64-06, 42-65-55, E-mail: unduln@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому,
Цильнинскому районам и г. Новоульяновску**

433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, ул. Новокомбинатовская, д. 31,
тел./факс: 8(84254) 2-10-50, e-mail: ogpn_ulyan_p@mail.ru

Предписание № 16/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
**МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
НОВОНИКУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску (главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору), Хайретдинова Ильдуса Ревкатовича от 11.03.2021 года № 16, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 09 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. «17» марта 2021 года, с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «13» апреля 2021 года, проведена плановая выездная проверка по надзору государственным инспектором Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Мугиным Алексеем Александровичем в здании и МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОНИКУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенного по адресу: 433642, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Никулино, ул. Школьная, 3.

При проведении проверки присутствовали: директор Алексанкина Любовь Николаевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности от 16.02.2021 г. № 73 254 855-ТО-664 для учреждения, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Никулино, ул. Школьная, д. 3, содержит перечень статей (частей, пунктов) документов, требования которых не выполнены.	ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ).	01.08.2021	
2.	<p>Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, утверждаемый, руководителем организации.</p> <p><i>Представленный регламент, утвержденный приказом № 18 от 25.01.2021 г., составлен не в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных дымовых ИП 212-41 М;</i> - <i>представленный регламент не содержит информацию по техническому обслуживанию установленных на объекте защиты извещателей пожарных ручных ИПР-И.</i> 	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР в РФ).	01.08.2021	
3.	<p>На объекте защиты при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдается регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.</p> <p><i>Согласно Регламенту технического обслуживания автоматических установок и систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, утвержденному приказом № 18 от 25.01.2021 г, 1 раз в месяц должны проводиться работы, указанные в пунктах 1-5 перечня работ Регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты. Согласно Журналу регистрации работ по техническому обслуживанию систем радиопередающего устройства, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре данные работы не производились.</i></p>	п. 54 ППР в РФ.	01.08.2021	
4.	<p>Запор (замок) на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p><i>Дверь эвакуационного выхода, ведущего из тамбура (помещение №1 согласно Технического паспорта объекта защиты) непосредственно наружу, закрыта на ключ.</i></p>	п. 26 ППР в РФ.	01.08.2021	
5.	<p>Графическая часть плана эвакуации людей при пожаре содержит неверное указание места размещения самого плана эвакуации.</p> <p><i>Согласно графической части плана эвакуации людей при пожаре план эвакуации должен располагаться в центральной части здания в холле (помещение №10 согласно Технического паспорта объекта защиты). Фактически план эвакуации расположен в коридоре (помещение №15 согласно</i></p>	ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ, подп. «в» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.08.2021	

	<i>Технического паспорта объекта защиты) напротив кабинета заведующего.</i>			
6.	Графическая часть плана эвакуации людей при пожаре содержит неверное указание эвакуационных путей и выходов. <i>На плане эвакуации людей при пожаре согласно графической части изображен эвакуационный выход, ведущий в администрацию. Фактически данный эвакуационный выход отсутствует.</i>	ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ, подп. «а» п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009.	01.08.2021	
7.	На объекте защиты в тамбуре организовано хранение инвентаря и материалов. <i>В тамбуре (помещение №1 согласно Технического паспорта объекта защиты) организовано хранение швабр, ведер и другого уборочного инвентаря.</i>	п. 27(в) ППР в РФ.	01.08.2021	
8.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	абз. 2 п. 60 ППР в РФ.	01.08.2021	
9.	Отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 ППР в РФ	01.08.2021	
10.	На объекте защиты для отделки стен в тамбуре применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. <i>Согласно сертификата соответствия № С-РУ.ЛБ24.В.01350 для отделки стен в тамбуре (помещение №10 согласно Технического паспорта объекта защиты) применены панели декоративные отделочные и профильные детали на основе ДВП класса пожарной опасности материалов КМ5.</i> <i>В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</i>	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123-ФЗ	01.08.2021	
11.	Для места установки прибора приемно-контрольного пожарного не обеспечивается уровень доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т. е. лиц, уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку средств пожарной автоматики). <i>Прибор приемно-контрольный пожарный установлен в коридоре вне пожарного поста.</i>	ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ №123-ФЗ, п. 5.12 СП 484.1311500.2020	01.08.2021	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

" 13 " апреля 2021 г.



Государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору
Мугин А. А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения
получил:



(подпись)

" 13 " апреля 2021 г.



(должность, фамилия, инициалы)